Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Тарского муниципального района Омской области
«Тарская централизованная библиотечная система
имени Л. Н. Чашечникова»

ПРИКАЗ

12.01. 2026 № 12-Д

**Об установлении
противопожарного режима**

В соответствии с: Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в редакции постановления Правительства РФ от 03.02.2025 № 90, вступившей в силу с 01.09.2025); иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в целях обеспечения пожарной безопасности в МБУК «ТЦБС имени Л. Н. Чашечникова» и ее филиалах, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 12.01.2026 г. противопожарный режим в МБУК «ТЦБС имени Л. Н. Чашечникова» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Назначить ответственным за соблюдение противопожарного режима и контроль за исполнением настоящего приказа специалиста по пожарной профилактике Ершова Ю. А.
3. Ответственному за соблюдение противопожарного режима Ершову Ю. А.:
3.1. Организовать ознакомление всех сотрудников с настоящим приказом и приложением к нему.
3.2. Обеспечить при приеме на работу новых сотрудников проведение внепланового (первичного) противопожарного инструктажа с учётом изменений, внесённых постановлением Правительства РФ от 03.02.2025 № 90.
3.3. Актуализировать локальные документы по пожарной безопасности (инструкции, журналы, планы эвакуации) в соответствии с обновлёнными требованиями.
3.4. Контролировать сроки годности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
3.5. Организовать проверку состояния огнезащитной обработки конструкций в соответствии с технической (проектной) документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных

работ.

3.6. Обеспечить размещение планов эвакуации на видных местах без их закрытия или загромождения.

3.7. Проконтролировать соблюдение запрета на размещение горючих материалов в лифтовых холлах, а также на хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности в непредназначенных для этого местах.

3.8. Следить за соблюдением запрета на курение на территории МБУК «ТЦБС имени Л. Н. Чашечникова»

3.9. Проверить укомплектованность помещений переносными огнетушителями (в том числе помещений площадью более 500 м²).

4. Руководителям структурных подразделений:

4.1. Обеспечить выполнение требований противопожарного режима всеми подчинёнными сотрудниками.

4.2. Содействовать ответственному лицу в проведении необходимых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

4.3. Незамедлительно сообщать о выявленных нарушениях противопожарного режима директору и ответственному лицу.

5. Запретить:

5.1. Закрытие или загромождение планов эвакуации.

5.2. Размещение горючих материалов в лифтовых холлах.

5.3. Хранение и применение пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов в непредназначенных для этого местах.

5.4. Курение на территории МБУК «ТЦБС имени Л. Н. Чашечникова».

5.5. Эксплуатацию неисправных электроустановок и проводки, не соответствующей требованиям пожарной безопасности.

6. Разместить копию приказа в местах общего доступа (на информационных стендах, по внутренней сети).

Директор Т. И. Царегородцева

С приказом ознакомлены

Братухина И. А.

Ершов Ю. А.

Нискородова В. Н.

Бабич И. А.

Ремденок С. В.

Рожко Э. В.

Савицкая Е. Н.

Приложение № 1
к приказу № 12-Д
от 12.01.2026

Противопожарный режим
МБУК «ТЦБС имени Л. Н. Чашечникова»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (в редакции постановления от 03.02.2025 №90); приказом МЧС России от 16.12.2024 №1120 «Об утверждении Порядка обучения мерам пожарной безопасности и типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности»; иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности.

1.2. Положение определяет порядок организации и обеспечения противопожарного режима в МБУК «ТЦБС имени Л. Н. Чашечникова» и ее филиалах, права и обязанности сотрудников, а также меры ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

2. Обязанности руководителя организации

Руководитель организации обязан:

– обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах;

– утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности с учётом специфики помещений;

– организовать обучение сотрудников мерам пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС №1120;

– назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях;

– обеспечить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, систем противопожарной защиты;

– проводить регулярные проверки состояния огнезащитной обработки конструкций в соответствии с технической документацией;

– ежегодно проверять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на отсутствие механических повреждений и их целостность с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

– обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (допускается в электронном виде).

3. Требования к территориям

3.1. Территория в пределах противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

3.2. Подъезды к зданиям и сооружениям должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.3. Разведение костров, сжигание отходов ближе 50 метров от зданий и сооружений не разрешается. Сжигание отходов в специально отведенном для этих целей местах должно

производиться под контролем обслуживающего персонала.

4. Требования к зданиям и помещениям

4.1. Здания оборудованы пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, которая должна обслуживаться организацией, имеющей право выполнять такие работы. Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре должны находиться в исправном состоянии.

4.2. Здания должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

4.3. Не разрешается проводить в зданиях работы, которые могут привести к пожару.

4.4. В зданиях и сооружениях запрещается:

– хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ, ГЖ, баллонов с газом и других взрывопожароопасных веществ и материалов;

– использовать чердаки для хранения оборудования и других материалов;

– устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах, если вход в них не изолирован от общих входов – выходов;

– снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, проводить изменения планировочных решений;

– загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, доступы к огнетушителям и пожарным кранам;

– производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

– устанавливать глухие решетки на окнах.

4.5. Двери (люки) чердачных помещений должны быть закрыты на замок, окна чердаков должны быть закрыты.

4.6. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

4.7. При эксплуатации эвакуационных путей запрещается:

– загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, оборудованием и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

– хранить инвентарь и материалы в тамбурах выходов;

– устраивать на путях эвакуации пороги, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

– применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков.

5. Электрооборудование

При эксплуатации электрооборудования запрещается:

5.1. Использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов.

5.2. Эксплуатировать электроприборы, переноски, «фильтры» с поврежденной изоляцией, пользоваться поврежденными электророзетками, электровилками.

5.3. Производить ремонт электропотребителей кому-либо, за исключением специалистов (электрик с допуском до 1000 вольт).

5.4. Прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой из негорючих материалов;

6. Отопление

При эксплуатации приборов отопления (печи, котлы) соблюдать следующие

правила:

6.1. Допускать к работе истопником (кочегаром) обученных лиц по соответствующему профилю, прошедших проверку знаний требований ПБ, вводный и первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте, имеющих действующее удостоверение о допуске к работе.

6.2. Следить за исправным состоянием приборов отопления.

6.3. Золу складировать в отведенное место в негорючую тару.

6.4. Неисправные приборы отопления эксплуатировать запрещается.

7. Водоснабжение

7.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышах колодцев пожарных гидрантов запрещается. У гидрантов, а также по направлению движения к ним должны быть установленные соответствующие указатели. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

7.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.

8. Обучение и инструктажи

8.1. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:

- штатные сотрудники;
- стажеры и практиканты;
- командированные сотрудники;
- работники подрядных организаций;
- сотрудники охраны.

8.2. Вводный противопожарный инструктаж проводится для лиц, проходящих обучение в форме практической подготовки или стажировки, до начала их трудовой деятельности на объекте.

8.3. До начала работы на объекте все лица, включая стажёров и практикантов, обязаны пройти вводный противопожарный инструктаж в соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 16.12.2024 №1120».

8.4. Для лиц, проходящих стажировку или обучение, обязателен вводный инструктаж по пожарной безопасности перед допуском к работе.

8.5. Теоретическая часть обучения может проводиться дистанционно с применением электронного обучения. Практическая часть должна проходить очно, её можно совмещать с тренировкой по эвакуации.

9. Эксплуатация систем противопожарной защиты

9.1. При эксплуатации систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств противодымной вентиляции и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты обеспечивает их ежегодное проведение испытаний.

9.2. Запрещено выполнять работы по техническому обслуживанию или ремонту, связанные с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

10. Запрещается:

10.1. Размещать горючие материалы в лифтовых холлах.

10.2. Курение во всех зданиях МБУК «ТЦБС имени Л. Н. Чашечникова» запрещается.

10.3. Закрывать или загромождать планы эвакуации.

10.4. Устанавливать глухие решётки на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами.

10.5. Проводить мероприятия при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся.

10.6. Применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, устраивать фейерверки и другие пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.

10.7. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой.

10.8. Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы.

10.9. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.

10.10. Сжигание мусора на территории.

11. Ответственность

11.1. Сотрудники, нарушающие требования настоящего Положения, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора.

12.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом директора.

Противопожарный режим разработал
Специалист по пожарной профилактике: Ю. А. Ершов.